

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЮЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

1

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
В ЮЖСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р О Т О К О Л

по проведению
публичных слушаний
в Южском городском поселении
Южского муниципального района
Ивановской области
от 18.05.2023 г.

г. Южа

Протокол
по проведению публичных слушаний
в Южском городском поселении Южского муниципального района
Ивановской области
от 18.05.2023 г.

Место проведения: зал заседаний Администрации Южского муниципального района по адресу: Ивановская область, г. Южа, ул. Пушкина, д. 1.

Время проведения: 11.00-12.00

Присутствуют:

Председатель комиссии:

Лелекин А.А.- заместитель Главы администрации-начальник Управления ЖКХ Администрации Южского муниципального района;

Секретарь комиссии:

Дадаева Е.А – главный специалист Управления ЖКХ Администрации Южского муниципального района;

Члены комиссии:

Баранов А.А. – Глава Южского городского поселения Южского муниципального района Ивановской области.

Присутствуют приглашенные:

Пискунов Ю.А. - Заместитель Главы Администрации, начальник отдела правового обеспечения, муниципальной службы и контроля;

Серенина Н.В. – Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Южского муниципального района Ивановской области;

Шмелев О.А. - заместитель начальника управления ЖКХ Администрации Южского муниципального района;

Еремина С.В. - Начальник отдела экономического развития, торговли и сельского хозяйства;

Таран Т.В. – Заместитель начальника отдела экономического развития, торговли и сельского хозяйства;

Медведев Е.А. – Индивидуальный предприниматель;

Середенко Г.М. – главный инженер ООО «Тепло Людям. Южа»;

Петрова С.А. – специалист сектора энергетики и энергоаудита ООО "НП ТЭКтест-32 ";

Полякова О.А. – генеральный директор ООО "НП ТЭКтест-32 ";

Барабанов А.А. - юрисконсульт ООО "НП ТЭКтест-32 ".

Повестка дня:

1. Об утверждении проекта актуализированной схемы теплоснабжения Южского городского поселения Южского муниципального района Ивановской области на 2024 год.

Слушали:

Петрову С.А. – специалиста сектора энергетики и энергоаудита ООО «НП ТЭКтекст-32».

Добрый день, уважаемые участники публичных слушаний.

Представляю вам проект актуализированной схемы теплоснабжения Южского городского поселения Южского муниципального района Ивановской области до 2032 года (актуализация на 2024 г.).

Схема теплоснабжения является стратегически важным документом, который определяет эффективное и безопасное функционирование системы теплоснабжения города. Основанием для разработки и актуализации схемы являются требования действующего законодательства, это - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

В настоящий момент проходит актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования, которая в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 проводится ежегодно.

Актуализация схемы теплоснабжения проводилась с учетом перспектив развития городского поселения, предусмотренных Генеральным планом. Основными принципами, положенными в основу разработки вариантов перспективного развития системы теплоснабжения, являются:

- обеспечения безопасности и надежности теплоснабжения потребителей;
- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии;
- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;
- минимизация затрат на теплоснабжение на расчетную единицу тепловой энергии для потребителей в долгосрочной перспективе;
- обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;
- согласованность с планами и программами развития городского поселения.

Актуализация выполнена в части корректировки мероприятий по тепловым сетям.

Исходя из территориальных особенностей Южского городского поселения, можно выделить две зоны теплоснабжения.

В технологической зоне №1 источником тепловой энергии является котельная, расположенная по адресу: Ивановская обл., г. Южа, ул. Советская, д. 44 (установленная мощность 24 Гкал/ч, система теплоснабжения - двухтрубная, закрытая, подпитка – собственная. Год ввода в эксплуатацию – 1976-1984). Видом топлива является природный газ (резервное топливо нет). В котельной установлены водогрейные котлы: ДКВрВ-6-115ГМ №1 ДКВрВ-10/13 №2 ДКВрВ-6-115ГМ №3 ДКВрВ-6-115ГМ №4. Общая длина трассы составляет 12613,07 м. в двухтрубном исчислении.

В технологической зоне №2 источником тепловой энергии является котельная, расположенная по адресу: Ивановская обл., г. Южа, ул. Механизаторов, д. 3 (установленная мощность 0,86 Гкал/ч, система теплоснабжения - двухтрубная, закрытая, подпитка – собственная. Год ввода в эксплуатацию – 2022). Видом топлива является природный газ (резервное топливо нет). В котельной установлены водогрейные котлы: ROSSEN RS-A 500 №1 ROSSEN RS-A 500 №2. Общая длина трассы составляет 1470 м. в двухтрубном исчислении.

Основными проблемами системы теплоснабжения являются:

✓ высокий уровень морального и физического износа основного и вспомогательного оборудования источников тепловой энергии, в результате продолжительного периода их эксплуатации. Срок эксплуатации котлов котельной №1 составляет более 30 лет;

✓ высокий процент износа тепловых сетей, а также изоляционных материалов, что приводит к снижению качества теплоснабжения, а также приводит к завышенным потерям тепловой энергии при передаче теплоносителя;

✓ отсутствует наладка тепло-гидравлических режимов работы систем теплоснабжения. Это может приводить к повышенному расходу теплоносителя.

Для дальнейшего развития теплоснабжения при актуализации схемы теплоснабжения планируется проведение ряда мероприятий:

Наименование источника теплоснабжения	Наименование мероприятия	Стоимость (без НДС), тыс. руб.	Объемы финансирования (с НДС), тыс. руб.				
			2024	2025	2026	2027	2028
Тепловые сети	Строительство участка тепловой сети в обход здания по адресу (Ивановская обл. г. Южа, ул. Мира д. 15А (бывшая Квартальная Котельная) (ду 219)	ПСД					

Проект актуализированной схемы теплоснабжения Южского городского поселения на 2024 год был размещен для сбора замечаний и предложений на официальном сайте Южского муниципального района в сети «Интернет».

Предложения и замечания поступили от ООО «Тепло Людям. Южа» и Администрации Южского муниципального района (прилагаются).

Все предложения приняты и учтены в проекте актуализированной схемы теплоснабжения.

Таким образом, проект актуализированной схемы теплоснабжения Южского городского поселения разработан в соответствии с требованиями

действующего законодательства и может быть рекомендован для утверждения. 5

Выступили:

Шмелев О.А. – заместитель начальника управления ЖКХ Администрации Южского муниципального района.

С целью подготовки к отопительному периоду 2023 - 2024 г. г. Южского городского поселения ресурсоснабжающей организации ООО «Тепло Людям. Южа» совместно с Администрацией Южского муниципального района, рассмотреть вопрос об обустройстве для котельных резервного и аварийного источников топлива, рекомендовал:

- дополнить раздел 13 книги 1 «Актуализированная схема теплоснабжения Южского городского поселения Южского муниципального района Ивановской области до 2032 года (Актуализация на 2024 год)» мероприятием по обустройству резервного источника тепловой энергии;

- дополнить проект планом мероприятий по замене участков тепловых сетей в Южском городском поселении Южского муниципального района в виде таблицы;

- раздел 2 книги 1 «Актуализированная схема теплоснабжения Южского городского поселения Южского муниципального района Ивановской области до 2032 года (Актуализация на 2024 год)» дополнить постановлением Администрации Южского муниципального района № 592-п от 26.08.2021 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации».

Предложений и замечаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения Южского городского поселения Южского муниципального района Ивановской области на 2024 год в ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний не поступало.

В результате обсуждения по проекту актуализированной схемы теплоснабжения Южского городского поселения Южского муниципального района Ивановской области на 2024 год, участники публичных слушаний **РЕШИЛИ:**

1. Одобрить проект актуализированной схемы теплоснабжения Южского городского поселения Южского муниципального района Ивановской области на 2024 год.

2. Рекомендовать Главе Южского муниципального района утвердить проект актуализированной схемы теплоснабжения Южского городского поселения Южского муниципального района Ивановской области на 2024 год.

Голосовали:

За – 9 человек.

Против – 0.

Воздержались – 1.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Члены комиссии:



А.А. Лелекин

Е.А. Дадаева

А.А. Баранов

